

แบบสำรวจสถานประกอบการกิจการเกี่ยวกับการบริการ

การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน

ชื่อสถานประกอบการ ชื่อเจ้าของสถานประกอบการ

จำนวนลูกจ้างคน วันที่เข้าตรวจ

ข้อกำหนด	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	เข้าเกณฑ์	ไม่เข้าเกณฑ์	
<p>1. อาคารของโรงแรม ต้องเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2535) และ พรบ. โรงแรม พ.ศ. 25478</p> <p>2. โรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ต้องมีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและต้องผ่านการพิจารณาอนุญาตแล้วด้วย</p> <p>3. มีไฟฟ้าและน้ำประปาเพียงพอ (เกณฑ์ที่กำหนดในน้ำดื่ม น้ำใช้ คือ 200 – 400 ลิตร/คน/วัน)</p> <p>4. ห้องเตียงเดี่ยวต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร และห้องเตียงคู่ต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 16 ตารางเมตร ทั้งนี้ห้องพักที่มีห้องน้ำ ห้องส้วม อยู่ด้วย ต้องเพิ่มพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร โดยห้องปรับอากาศต้องมีความสูงอย่างน้อย 2.4 เมตร และห้องไม่ปรับอากาศ ต้องมีความสูงอย่างน้อย 3 เมตร</p> <p>5. ห้องพักต้องมีพื้นที่ประตูหน้าต่างไม่น้อยกว่า 15 % ของพื้นที่ห้อง</p> <p>6. ในห้องพักต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์หรือ 10 ฟุตเทียน</p> <p>7. พื้นผนัง เพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด</p> <p>8. ในบริเวณหรือห้องประชุมจะต้องมีห้องส้วมแยกชาย – หญิง ในจำนวน 1 ที่/15 คน ที่มีปัสสาวะชาย 1 ที่/10 คน และมีอ่างล้างมือ 1 ที่ / 15 คน (จำนวนคนให้คำนวณจากที่นั่งของห้องโถงและความจุของห้องประชุม)</p> <p>9. มีระบบป้องกันอัคคีภัยตาม พรบ.ควบคุมอาคาร โดยมีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถืออย่างน้อยใดอย่างหนึ่งในแต่ละชั้นไว้ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง กรณีที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นเกินกว่า 2,000 ตารางเมตรต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วยและให้มีป้ายบอกทางหนีไฟหรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาและต้องมีแสงสว่างระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้ (ชนิดของเครื่องดับเพลิง ได้แก่ 1. ชนิดโฟมเคมี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร 2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 3. ผงเคมีแห้ง ขนาด</p>			

เกณฑ์พิจารณาอนุญาต	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	เข้าเกณฑ์	ไม่เข้าเกณฑ์	
<p>บรรจุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 4. เกล็ด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม)</p> <p>10. มีที่พักมูลฝอยรวมที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลงนำโรครวมทั้งสามารถป้องกันกลิ่นเหม็นมิให้มารบกวน และควรมีขนาดความจุ 1 ลบ.ม./100 คน (จำนวนคนคิดจากปริมาณผู้เข้าพักสูงสุดและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมร่วมกัน)</p> <p>11. โรงแรมต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ปี พ.ศ. 2537</p>			

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ประกอบการ

(.....)

เจ้าของสถานประกอบการ

ลงชื่อ

(.....)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข